

表一○ 低壓電路之絕緣電阻與洩漏電流

使用儀器 測定結果 電路電壓		絕緣電阻計	洩漏電流計
		絕緣電阻 ($M\Omega$)	洩漏電流 (mA)
300 V 以下	對地電壓 150 V以下	0.1	1.0
	對地電壓 超過150 V	0.2	
超過 300 V		0.4	