

表五三 非住宅場所插座負載之幹線需量因數

適用需量因數之插座負載部分 (kVA)	需量因數 (%)
10以下	100
超過10	50