

表六○ 獨棟住宅場所負載之需量因數

負載	需量因數 (%)
空調設備及冷氣機 (包括熱唧筒壓縮器)	100
中央電暖器	65
少於四具之個別操作電暖器	65
所有其他負載之首10 kW	100
其他負載之剩餘部分	40