

表八八～二 漏電保護接地電阻

| 漏電斷路器<br>額定靈敏度動作電流<br>(mA) | 接地電阻<br>( $\Omega$ ) |      |
|----------------------------|----------------------|------|
|                            | 潮濕場所                 | 其他場所 |
| 30                         | 500                  | 500  |
| 50                         | 500                  | 500  |
| 75                         | 333                  | 500  |
| 100                        | 250                  | 500  |
| 150                        | 166                  | 333  |
| 200                        | 125                  | 250  |
| 300                        | 83                   | 166  |
| 500                        | 50                   | 100  |
| 1,000                      | 25                   | 50   |