

表二一五 繞線型電動機二次側導線

電阻器責務類別	導線安培容量為滿載 二次側電流之百分比 (%)
輕起動責務	35
重起動責務	45
超重起動責務	55
輕間歇責務	65
中間歇責務	75
重間歇責務	85
連續責務	110