

表三〇三 低壓管路最小埋設深度

埋設深度(mm) 線路地點	配線方法	
	厚金屬導線管 ^{註2}	非金屬導線管
道路、街道及停車場	600	600
住宅場所範圍內車道、建築物外停車位	450	450
不屬上列欄位之其他場所	150	450
註：1. 最小埋設深度指導線管上緣與地面之最小距離。 2. 以金屬導線管埋設者，其管材應為適用於潮濕場所。 3. 以非金屬導線管埋設者，得直埋而不加保護板。 4. 若無法達到本表規定之深度者，導線管應採用厚度 50 mm 以上之混凝土板覆蓋，或同等強度之鋼筋混凝土包覆。		