

表四三五 懸吊型導線槽之尺寸及配線截面積

管槽尺寸 (mm)	截面積 (mm)	40 %截面積 ^{註1} (mm)	25 %截面積 ^{註2} (mm)
50 × 100	5,000	2,000	1,250
75 × 100	7,500	3,000	1,875
100 × 100	10,000	4,000	2,500
註：1. 導線槽連接採外部連接配件者，應使用導線槽內 40 %配線截面積計算，以決定容許導線數量。 2. 導線槽連接採內部連接配件者，應使用導線槽內 25 %配線截面積計算，以決定容許導線數量。			