

表六六五 固定式條燈、舞台邊框側燈、懸吊式線盒及引接線槽之可撓軟線或可撓電纜安培容量

(周圍溫度35°C)

線徑 (mm <sup>2</sup> )	導線絕緣物最高容許溫度 (°C)		過電流保護裝置之 最大電流額定 (A)
	75	90	
2.0	22	26	15
3.5	32	35	20
5.5	40	47	25
8	52	61	35
14	74	85	45
22	98	112	60
30	119	138	80

註：可撓軟線或電纜之載流導線數量超過3條，每一導線之安培容量應依下表規定修正。

導線數 (條)	安培容量百分比 (%)
4	90
5 - 6	80
7 - 24	70
25 - 42	60
43以上	50