

表八一七 人造水池地下配線最小埋設深度

配線方法	最小埋設深度 (mm)
厚金屬導線管、薄金屬導線管 ^註	150
供直埋用而無混凝土包覆之非金屬導線管	450
註：金屬導線管應為適用於潮濕場所者。	