

表九〇八～九 高壓電力電纜安培容量之修正係數

溫度 (°C)	裝設於地下管路	於空氣中架設或 裝設於空氣中單一導線管內
20	1.000	1.13
21 - 25	0.965	1.09
26 - 30	0.925	1.04
31 - 35	0.883	1.00
36 - 40	0.825	0.95
41 - 45		0.90
46 - 50		0.85