

表九四八～二 工作空間上方未防護帶電部分之高度

電路電壓 (V)	區別	匯流排 距離地面高度 (mm)		裸電部分 距離地面高度 (mm)	
		屋外	屋內	屋外	屋內
601 - 15,000	標準	4,000	3,000		
	最小	3,500	2,500	2,500	2,500
15,001 - 36,000	標準	4,000	3,500		
	最小	3,500	3,000	2,700	2,600
36,001 - 69,000	標準	5,000	4,000		
	最小	4,000	3,000	3,000	2,800

註：1. 裸電部分指任何未加以防護之帶電部分。  
 2. 若不受空間限制，該項距離應依照上項「標準」規定施工。  
 3. 電路電壓超過 69 kV 者，每超過 1 kV 應增加 10 mm。